



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304604263

## 委托人名称、地址

三菱电机株式会社 名古屋工厂 可儿工厂  
岐阜县可儿市姑娘山冈3-5

## 生产者(制造商)名称、地址

三菱电机株式会社 名古屋工厂 可儿工厂  
岐阜县可儿市姑娘山冈3-5

## 生产企业名称、地址

三菱电机株式会社 名古屋工厂 可儿工厂  
岐阜县可儿市姑娘山冈3-5

## 产品名称和系列、规格、型号

电磁接触器

S-(2X)T10\*\*, S-(2X)T12\*\*, S-(2X)T20\*\* with or without 2X and \*\*  
(\*\*=BC, RN, SA) 型号解释详见附录。

## 产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年03月26日      有效期至: 2018年03月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2013010304604263

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

mitsubishi electric corporation NAGOYA WORKS KANI FACTORY  
3-5 Himegaoka, Kani-city Gifu-pref. 509-0249 JAPAN

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS KANI FACTORY  
3-5 Himegaoka Kani-city Gifu-pref. 509-0249 JAPAN

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION NAGOYA WORKS KANI FACTORY  
3-5 Himegaoka Kani-city Gifu-pref. 509-0249 JAPAN

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Magnetic Contactor

S-(2X)T10\*\*, S-(2X)T12\*\*, S-(2X)T20\*\* with or without 2X and \*\*  
(\*\*=BC, RN, SA)

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-01C-011:2007).

Date of issue: Mar. 26, 2013      Date of expiry: Mar. 26, 2018

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)




President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2013010304604263

纸号: 673995

S-(2X)T10\*\*, S-(2X)T12\*\*, S-(2X)T20\*\*

with or without 2X and \*\* (\*\*=BC,RN,SA); 型号解释详见附录;

Ui: 690V

Ith: 20A;

S-(2X)T10\*\*: Ue/Ie: 240V/11A(AC-3), 440V/9A(AC-3), 440V/6A(AC-4);

S-(2X)T12\*\*: Ue/Ie: 240V/13A(AC-3), 440V/12A(AC-3), 440V/9A(AC-4);

S-(2X)T20\*\*: Ue/Ie: 240V/18A(AC-3), 440V/18A(AC-3), 440V/13A(AC-4);

Us: AC12V(12V 50Hz/60Hz), AC24V(24V 50Hz/60Hz),

AC36V(36V 50Hz/60Hz), AC48V(48-50V 50Hz/60Hz),

AC100V(100V-127V 50Hz/60Hz), AC200V(200V-240V 50Hz/60Hz),

AC300V(260V-300V 50Hz/60Hz), AC400V(380V-440V 50Hz/60Hz),

AC500V(460V-550V 50Hz/60Hz)

3P;

IP10;

配用辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 240V/3A, 440V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: 24V/3A, 110V/0.6A;

S-T10: 1NO or 1NC;

S-T12/T20: 1NO1NC or 2NO or 2NC

注: 此附录与证书同时使用时有效。




主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2013010304604263

纸号: 673995

型号的解释:

S	-	2x	T10	**
I		II	III	IV

I - 表现机械和器具的类型 Indication for the type of device

S : 交流操作电磁接触器 AC operated contactor

II - 可逆或非可逆 Indication for reversing or non-reversing arrangement

没有: 非可逆式 Non-reversing

2x: 可逆式 Reversing

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>







# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2013010304604263

纸号: 673995

III - 机型记号: Indication of model number

T10: T10 型 Model number as T10

IV - 追加型号记号, 加或不加

Optional suffixes may or may not be shown on the device, and any combination

BC: 追加部品拉螺丝端子的产品

Product with holder which lift up terminal screw

RN: 端子螺丝含有弹簧垫圈, 平垫圈

Product with terminal screw which has spring washer and plate washer

SA: 控制线圈里内置浪涌吸收器的产品

Product with surge absorber for coil


注解: SA: GB14048.4 标准规定以外功能或性能, 不作验证

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心



中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>