

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307005713

三菱电机大连机器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机大连机器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 三菱电机大连机器有限公司
生产者地址: 辽宁省大连市大连经济技术开发区东北三街5号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 塑壳断路器
产品系列、型号、规格: NF125-CXV, NF125-SXV; 详情见附件
依据的标准: GB/T14048.2-2008
生产企业名称: 三菱电机大连机器有限公司
生产企业地址: 辽宁省大连经济技术开发区东北三街五号

联系人: 马秀辰
电话: 0411-87613072
电子邮箱: maxiuchen@mdi.china.meap.com
指定签字人: 黑崎刚史

自我声明时间: 2020-10-12
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号
生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005713

产品系列、型号、规格(附件):

NF125-CXV, NF125-SXV

额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV

额定绝缘电压(Ui): 690V

额定工作电压(Ue): AC230V, AC380V, AC400V, AC415V

额定电流(In):

15A, 16A, 20A, 25A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A
(NF125-CXV)

15A, 16A, 20A, 30A, 32A, 40A, 50A, 60A, 63A, 75A, 80A, 100A, 125A (NF125-SXV)

过电流脱扣器类型: 热磁式

额定极限短路分断能力 Icu (kA):

25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF125-CXV)

36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC (NF125-SXV)

额定运行短路分断能力 Ics (kA):

25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF125-CXV)

36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 75kA/230VAC (NF125-SXV)

使用类别: A

极数:

3P/4P (NF125-CXV)

2P/3P/4P (NF125-SXV)

适用于隔离

联系人:

马秀辰

电话:

0411-87613072

电子邮箱:

maxiuchen@mdi.china.meap.com

指定签字人:

黑崎刚史

自我声明时间: 2020-10-12

自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:

